

**Отчет об устранении нарушений,  
выявленных по результатам плановой проверки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» отделом надзорной деятельности и профилактической  
работы (по городам Югорск, Советский и Советскому району), проведенной в период с 05 марта 2018 года по 30 марта 2018 года**

В ходе проведения плановой проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, Советский и Советскому району) выявлено 3 нарушения обязательных требований, установленных нормативно правовыми актами по пожарной безопасности.

По состоянию на 04.07.2018 в полном объеме выполнены корректирующие действия по устранению нарушений.

<b>№ п/п</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Корректирующие действия</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Отметка об исполнении</b>
1	Инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте защиты не соответствуют требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима РФ (п.460, 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	В соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на объекте по адресу ул. Калинина д.25	Зыль Д.Ю. специалист ГО	В соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте по адресу ул. Калинина д.25
2	Руководителем организации не осуществлен контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации (п.50 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 года №645)	1. Утвердить перечень вопросов для проверки знаний работников учреждения. 2. Провести внеплановую проверку знаний работников учреждения	Зыль Д.Ю. специалист ГО	Приказом директора учреждения от 11.04.2018 № 84-р утверждены вопросы по проверке знаний требований пожарной безопасности. Приказом директора учреждения от 11.04.2018 № 85-р назначена комиссия и проведена проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации.
3	Не обеспечена минимально	Заклучить договор со	Зыль Д.Ю.	01.05.2018 ФГБУ СЭУ ФПС




	<p>допустимая ширина эвакуационных выходов из здания, с учетом открывания дверей, ведущих из помещений в коридор (п.4.3.3, п.4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26*, п.6.27 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p>	<p>специализированной организацией для расчета пожарного риска</p>	<p>специалист ГО</p>	<p>ИПЛ произведен расчет величины индивидуального пожарного риска. Выполнены дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска, а именно:  -помещения объекта защиты оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа;  -исключена возможности нахождения маломобильных групп населения в помещениях, за исключением кабинета № 11 (не более 1 человека группы М3 или М4)</p>
--	---	--	----------------------	--

Ответственный исполнитель: Зыль Д.Ю. специалист ГО

  
подпись

Директор:

Добрынкина В.Н.

  
подпись

