

УТВЕРЖДАЮ:
Директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Югорский комплексный центр
социального обслуживания населения»



В.Н. Добрынкина
2018 год

План мероприятий

по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения 20.03.2018 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о пожарной безопасности в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п	Выявленные нарушения в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений, срок проведения	Исполнитель
1	Инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте защиты не соответствуют требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима РФ (п.460, 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	1.Актуализировать инструкции о мерах пожарной безопасности до 06.04.18.	Зыль Д.Ю.
2	Руководителем организации не осуществлен контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации (п.50 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 года №645)	1. Утвердить перечень вопросов для проверки знаний работников учреждения. 2. Провести внеплановую проверку знаний работников учреждения до 15.04.18.	Зыль Д.Ю.
3	Не обеспечена минимально допустимая ширина эвакуационных выходов из здания, с учетом открывания дверей, ведущих из помещений в коридор (п.4.3.3, п.4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26*, п.6.27 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	1. Заключение договор со специализированной организацией для расчета пожарного риска до 01.08.18.	Зыль Д.Ю.