

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» октября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «17» октября 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, в том же поле и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается номер протокола)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, в том же поле и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты) в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие в соответствии с контролируемым лицом со должностным контролирующим лицом)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальные обследования; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) измерение)

в следующие сроки:

с «17» октября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «17» октября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Советский, г Советский, ул Ленина

(указывается дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 04.10.2023 №84

2) осмотр

(указывается фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальные обследования; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) измерение)

в следующие сроки:

с «09» октября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «09» октября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Калинина, Дом 25

(указывается дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.10.2023 №84

(указывается дата составления и времени проведения осмотра и допроса, допросов (в частности, протеста свидетеля, протеста эксперта, протеста опроса, письменные объяснения, протест отбора проб (образцов), протокол инструментальных обследований, протокол испытания, экспертная документация об результатах проведения инструментальных действий и исследований и др.)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1) лицензия юридического лица, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; 2) договор на обслуживание систем противопожарной защиты 3) проектная документация на объект защиты; 4) документы, подтверждающие обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации). Акты проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта; 5) исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта; 6) декларация пожарной безопасности; 7) доверенность о возможности представлять интересы юридического лица при контрольно-надзорном мероприятии; 8) расчет величины индивидуального пожарного риска; 9) инструкция о мерах пожарной безопасности

(указывается рассматриваемые при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) исполнительные и проектные материалы, утвержденные (подписаны) органами; 2) представленные контролируемым лицом; 3) иные документы, подтверждающие выполнение системных действий; 4) иные сведения, документы)

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Калинина, д. 25. На объекте защиты не обеспечивается автоматическое открывание ворот по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 71. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной 14/76 техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки. У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества выполняются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.

2. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Калинина, д. 25 При двухстороннем расположении дверей их полотна в открытом положении (на 90 градусов) уменьшают допустимую ширину коридора, подтвержденную проведенным расчетом величины индивидуального пожарного риска, утвержденного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ХМАО-

